

OMGEVINGSVERGUNNING

verleend aan: Gasunie Transport Services B.V.

voor: vervangen luchtcompressoren

activiteiten: milieuneutraal veranderen van de inrichting

locatie: Eekerweg 8 te Scheemda

kenmerk bevoegd gezag: GR-VERG-2019-000148

kenmerk
Omgevingsdienst Groningen: Z2019-2657

bevoegd gezag: provincie Groningen

verzenddatum: 22 maart 2019

BESLUIT

Onderwerp

Op 19 februari 2019 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Gasunie Transport Services B.V. Het betreft de vervanging van twee bestaande luchtcompressoren van elk 250 kW elk door 3 kleinere luchtcompressoren van elk 90 kW.

De aanvraag heeft betrekking op de locatie Eekerweg 8 te Scheemda. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 4219781 Omgevingsloket.

Besluit

Het college van Gedeputeerde Staten besluit:

1. gelet op artikel 2.1 Wabo, de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen overeenkomstig de aanvraag en de bij de aanvraag behorende bescheiden;
2. dat de vergunning wordt verleend voor de activiteit:
 - Milieuneutraal veranderen van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e jo. art. 3.10 lid 3 Wabo);
3. dat het volgende stuk deel uitmaakt van de vergunning:
 - aanvraagformulier;
4. de vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd.

Inwerkingtreding

Deze vergunning treedt in werking op de dag na bekendmaking. Bekendmaking gebeurt door toezending (=verzenddatum).

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bij Gedeputeerde Staten binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken door het indienen van een gemotiveerd bezwaarschrift.

Als onverwijlde spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700 AD Groningen).

Ondertekening en verzending

Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen,
namens dezen,



Mevrouw N.D. Baars
Directeur Omgevingsdienst Groningen

Verzending

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- College van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt, Postbus 175, 9670 AD Winschoten;
- Burgemeester van de gemeente Oldambt, Postbus 175, 9670 AD Winschoten;
- Ministerie van Infrastructuur en Milieu/ Directie Veiligheid en Risico's, Postbus 20901, 2500 EX Den Haag;
- Inspectie voor de Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag;
- Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Major Hazard Control, Postbus 9080, 2509 LV Den Haag;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Groningen, Postbus 66, 9700 AB Groningen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Inhoudsopgave

1. PROCEDURELE ASPECTEN.....	5
1.1 Publicatie aanvraag	5
1.2 Reguliere procedure en beslistermijn.....	5
1.3 Verlenging	5
1.4 Volledigheid.....	5
1.5 Bevoegd gezag.....	5
1.6 Adviezen.....	5
1.7 Publicatie besluit.....	5
2. Inhoudelijke overwegingen	6
2.1 Milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting.....	6

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1 Publicatie aanvraag

Van de aanvraag is kennis gegeven door publicatie in het Dagblad van het Noorden en op de provinciale website.

1.2 Reguliere procedure en beslistermijn

De beslissing op de aanvraag is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in paragraaf 3.2 Wabo. Binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag dient op de aanvraag te worden beslist.

1.3 Verlenging

Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn eenmaal met 6 weken te verlengen.

1.4 Volledigheid

De aanvraag is aan de hand van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst op volledigheid.

De aanvraag bevat voldoende gegevens voor een goede beoordeling van de gevolgen van het project voor de fysieke leefomgeving. De aanvraag is volledig en is in behandeling genomen.

1.5 Bevoegd gezag

Gelet op de projectbeschrijving en op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage, zijn wij bevoegd om de omgevingsvergunning te verlenen of te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

1.6 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advisering aan de gemeente Oldambt verzonden.

Naar aanleiding hiervan hebben wij geen adviezen ontvangen.

1.7 Publicatie besluit

Van dit besluit wordt mededeling gedaan door publicatie in het Dagblad van het Noorden en op de provinciale website.

2. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2.1 Milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting

Omschrijving van de aangevraagde veranderingen

Het project betreft een aanpassing van het persluchtsysteem. Hierbij worden twee bestaande luchtcompressoren van elk 250 kW per stuk vervangen door 3 persluchtcompressoren van elk 90 kW per stuk.

De compressoren staan binnen opgesteld en de locatie wijzigt niet.

Huidige vergunningsituatie

- Bij besluit van 12 mei 2009 (kenmerk 2009-28.669a/20, MV) een omgevingsvergunning voor het oprichten en in werking hebben van een aardgascompressorstation.
- Bij besluit van 19 januari 2017 het op verzoek en ambtshalve wijzigen van de Omgevingsvergunning.
- Op 26 juni 2017 een van rechtswege verleende Omgevingsvergunning voor het milieuneutraal wijzigen van de inrichting door aanpassing van de condensstaattank.
- Bij besluit van 19 oktober 2017 het intrekken van fase 2.

Toetsingskader

In artikel 2.14 lid 5 Wabo wordt bepaald dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) is toegestaan;
- niet mer-plichtig is; en
- niet zal leiden tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.

Hieronder volgt de toetsing of aan deze voorwaarden is voldaan.

Andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu

De geluidssituatie wijzigt niet. De wijziging geeft een aanzienlijke energiebesparing.

Andere milieuaspecten zijn niet aan de orde.

De veranderingen hebben geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

M.e.r.-plicht

De voorgenomen verandering is niet opgenomen in bijlage C of bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage 1999. In de Provinciale Omgevingsverordening zijn geen aanvullende activiteiten opgenomen waarvoor een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. De activiteit is derhalve niet m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig.

Andere inrichting

Het betreft een inrichting voor aardgascompressie. Door de voorgenomen veranderingen zal dit niet veranderen.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. Er is geen reden om voor deze activiteit verdere voorschriften op te nemen, de vigerende voorschriften voldoen.